

Kietrz, dn. 12.10.2021 r.

WOP JG

Pan Bartłomiej Górka
Radny Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU
WPLYNĘŁO

dnia 12. 10. 2021

Liczba 9381
podpis zet.

dotyczy: zapytania z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r.

1. W odpowiedzi na pytanie dotyczące usterek przy podstawie kolumny informuję, że wykonawca nie wykonał zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego. Pismem z dnia 07.06.2021 wykonawca odniósł się do w/w usterki w następujących słowach:

„Wymiana tynku na postumencie. Informujemy, że postument został wykonany zgodnie z projektem tzn. został zaprojektowany w formie trapezu, a sam pomnik nie wystaje poza postument, więc naturalnym jest, że woda ściekająca z płyty zawsze będzie kapać na tynk imigrować w pory, a w warunkach zimowych mróz będzie rozsadał fragmenty tynku. Nie jest to wina wykonawcy.”

Gmina Kietrz poprosiła o komentarz w tej sprawie Inspektora Nadzoru zadania pn. „Rewaloryzacja Rynku w Kietrze. W dniu 11.06.2021 r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Istotnie postument został wykonany zgodnie z wymaganiami dokumentacyjnymi oraz Konserwatora Zabytków. Proponuje się założenie obróbek blacharskich z zapewnieniem kapinosów w miejscach newralgicznych. Warunkiem będzie akceptacja Konserwatora Zabytków w tym zakresie przygotowanej dokumentacji.”

2. W odpowiedzi na pytanie dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego” informuję, że Gmina Kietrz przystąpiła do realizacji wymienione zadania w dniu 10.09.2021r. rozsyłając zapytania cenowe do oferentów. Dnia 23.09.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z up. Burmistrza
Bednarz
mgr inż. Kamil Bednarz
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Bednarz i Inżynierii Drogownictwa