



LEGENDA:

0.01. +20 °C
Φwym: 150 W

1

C22/600
[600 mm]

H20/600
[600 mm]

16 x 2,0

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na ciepło

oznaczenie pionu istniejącego

przewody instalacji c.o.

grzejnik stalowy płytowy zasilany z boku nowoprojektowany

grzejnik stalowy płytowy zasilany z boku w wykonaniu higienicznym nowoprojektowany

grzejnik istniejący do demontażu bez zamiany na nowy

opis działki

UWAGA:

1. Z uwagi na realizację projektu w istniejącym obiekcie należy przed zakupem sprawdzić możliwość montażu poszczególnych przewodów i wymiary dobranych grzejników na budowie.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Przewody prowadzić w bruzdach i posadzce.
4. Gałązki do grzejników o średnicy Dn15.
5. Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.

- GK 100 mm z jednostronnym podwójnym opływowaniem
- bloczek PGS gr. 24 cm odm. 550
- bloczek PGS gr. 18 cm odm. 550
- bloczek PGS gr. 11,5 cm odm. 550

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.4	korytarz	- 17,10 m ² - płytki ceram.
1.5	przedsiónek WC	- 2,00 m ² - płytki ceram.
1.6	WC	- 1,70 m ² - płytki ceram.
1.7	magazyn podręczny i napojów	- 9,10 m ² - płytki ceram.
1.8	aneks porządkowy	- 2,70 m ² - płytki ceram.
1.9	biuro intendenta	- 17,50 m ² - płytki ceram.
1.10	klatka schodowa	- 15,60 m ² - b.z. lastriko
1.11	przygotownia	- 15,65 m ² - płytki ceram.
1.12	kuchnia	- 46,20 m ² - płytki ceram.

INWESTOR: GMINA KIETRZ UL. 3 MAJA 1 48-130 KIETRZ	IMIĘ I NAZWISKO PROJ.	NR UP. PR.	DATA	PODPIS
	ŁUKASZ STACHOŃ	SLJ/4819/ PWC/21	styczeń 2021	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	IMIĘ I NAZWISKO SPRAW.	NR UP. PR.	DATA	
LOKALIZACJA: KIETRZ UL. GŁOWACKIEGO 37 48-130 KIETRZ	KRZYSZTOF MIGAL	SLJ/4819/ PWC/21	01.2021	
BRANŻA: SANITARNA				
TYTUŁ RYSUNKU: SPORZĄDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWĘ I REMONT: KUCHNI, MAGAZYNÓW KUCHENNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIETRZU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 37.				
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.				
PODZIAŁKA: 1:100	PRACOWNIA PROJEKTOWA ABrys		NR RYSUNKU: ICOW-02	
47-400 RACIBÓRZ UL. KOLEJOWA 20. e-mail: bp.abrys@op.pl tel/fax: +48 33 / 418 14 93				