

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
centr. 077/ 485 43 56-8
sekretariat 077/ 485 45 04
fax 077/ 485 43 59

Kietrz, dn. 13.07.2022 r.

Pan Lech Duda
Radny Rady Miejskiej

dotyczy: zapytania z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.06.2022 r.


Ad. 1

Inwestycja pn. „Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na ul. Rożanej i Zielonej w miejscowości Pilszcz” została zakończona. Czynności odbiorowe zostały zakończone dnia 22.06.2022 r. W załączeniu protokół końcowego odbioru robót. Jednocześnie w odpowiedzi na zapytania i uwagi mieszkańców Pilszcza Osiedle, wyjaśniam:

- wysokość krawężników wynosi 13-14 cm nad poziomem jezdni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zalecana wysokość wynosi 14-18 cm
- po rozbiórce i ułożeniu krawężników tereny zielone zostały uzupełnione ziemią i obsiane trawą
- temat odprowadzania wód opadowych z posesji regulują przede wszystkim dwa akty prawne: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Prawo wodne i ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która obowiązuje od 1 stycznia 2018. Zapisy w/w aktów prawnych wskazują, że wody opadowe z posesji muszą być zagospodarowane na jej terenie i jest to powinność właściciela. Trzeba nie tylko mieć urządzenia do odprowadzania deszczówki, ale mają one być tak zaprojektowane, by woda nie sphywała z nich na sąsiednią nieruchomość, a także wzdłuż granicy sąsiada
- zakres robót obejmował regulację wysokościową oraz mechaniczne czyszczenie osadników wraz z przykanalikami wyłącznie wpustów ulicznych
- Gmina Kietrz realizowała przebudowę dróg będących w jej własności, pozostałe niewyremontowane odcinki dróg nie są własnością Gminy Kietrz
- warstwa ścieralna o gr. 4 cm jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego AC 11S
- Gmina Kietrz dokona obserwacji odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego, w przypadku stwierdzenia usterek skorzysta z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w stosunku do wykonawcy robót

Ad. 2

Gmina wystosowała do wykonawcy pismo wraz z protokołem przeglądu gwarancyjnego dla zadania pn. „Budowa 8 miejsc odpoczynku dla rowerzystów i innych podróżnych składających się z obiektów małej architektury” w dniu 12.04.2021 r. Dodatkowo, po tym okresie wielokrotnie kontaktowano się telefonicznie z wykonawcą. Z powodu braku reakcji sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

BURMISTRZ

mgr Dorota Przysiężna-Bator

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
centr. 077/ 485 43 56-8
sekretariat 077/ 485 45 04
fax 077/ 485 43 59

Kietrz, dn. 13.07.2022 r.

WOP.0003.7.2022.AB

Radny Lech Duda
Radny Rady Miejskiej
w Kietrz

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczące roszczeń Gminy Kietrz wobec wykonawcy remontu stadionu wyjaśniam, że uzyskano w Sądzie Gospodarczym w Opolu prawomocne orzeczenie sądowe zasądzające od wykonawcy na rzecz Gminy stosowne odszkodowanie za nieprawidłowości w toku realizacji umowy, które to orzeczenie skierowano do egzekucji w drodze przymusu państwowego. Aktualnie sprawa znajduje się u komornika sądowego z Katowic, właściwego miejscowo wobec osoby dłużnika. W toku postępowania sądowego wystąpiły istotne przeszkody w doręczeniu dłużnikowi korespondencji sądowej, z uwagi na nieuchwytność dłużnika i zmiany jego adresu pobytu, co znacznie przedłużyło przebieg postępowania sądowego. Skuteczność egzekucji komorniczej zależy w głównej mierze od aktualnej sytuacji majątkowej, zarobkowej i finansowej dłużnika.

BURMISTRZ

mgr Dorota Przystała-Bator

Odpowiedzi udzielił: r. pr. Adam Biernacki