

GMINA KIETRZ

WPI 271.3.5.2023

Kietrz, dnia 08.05.2023 r.

nr sprawy WPI 271.3.2023

dot. postępowania p.n.: „**Budowa parku pojednania polsko-czesko-niemieckiego im. błogosławionego Ryszarda Henkesa SAC**”.

Do zamawiającego wpłynęło pytania do postępowania.

Poniżej pytanie i odpowiedź:

Pyt 1.

Proszę o wyjaśnienie jaka nawierzchnia mineralno-żywiczna ma być zastosowana? Dotyczy poz. Nr 11 przedmiaru robót. Czy chodzi o nawierzchnię hansegrand, jeśli tak to o jaki rodzaj?

Odp.

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni mineralno-żywiczej powstałej w wyniku połączenia żywicy epoksydowej oraz kruszyw naturalnych.