

WPI 271.8.4.3023.BW

dot. postępowania na zadanie p.n.: „**Przebudowa i remont (modernizacja) stadionu miejskiego w Kietrze**”.

Do zamawiającego wpłynęło pytania o następującej treści:

Pyt. 1 W celu wykonania poprawnej wyceny prosimy o udzielenie odpowiedzi:

Projekt c.o. Rysunek 3.1-IS-105 INSTALACJE SANITARNE.PARTER przedstawia tylko część instalacji c.o. W przedmiarze jest 8 grzejników o nie sprecyzowanych parametrach. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź zamawiającego:

W zadaniu uwzględniono wymianę 8 szt. grzejników o następujących parametrach:

- 3 szt. grzejniki dwupłytowe C22 o wym. 60x100 cm
- 2 szt. grzejniki dwupłytowe C22 o wym. 60x120 cm
- 1 szt. grzejnik łazienkowy drabinkowy o wym. min. 40x120 cm
- 1 szt. grzejnik łazienkowy drabinkowy o wym. min. 40x100 cm
- 1 szt. grzejnik łazienkowy drabinkowy o wym. min. 40x80 cm