



OZNACZENIA:

- PRZEWODY WODY GRZEWczej, ZASILANIE; STAL CZARNA
- - - PRZEWODY WODY GRZEWczej, POWRÓT; STAL CZARNA
- PRZEWODY WODY ŚWIEŻej, POLIPROPYLEN
- - - PRZEWODY GAZU NISKIEGO CIŚNIENIA; STAL CZARNA
- - - KABLE

- (A) KOCIOŁ KONDENSACYJNY VITODENS 200 - 30 kW
- (B) REGULATORY VITOTRONIC 200
- (C) ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY OBIEGU GRZEWczego Z INTEGROWANYM SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM
- (D) CZUJNIK TEMPERATURY

Projektował: mgr inż. Bartłomiej Michalaszek nr upr. MAP/0481/PBS/19			Nazwa i adres inwestora: GMINA KIETRZ 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1	
Sprawdził: mgr inż. Beata Wraniak nr upr. SLK/0596/PWOS/04			Nazwa zamierzenia budowlanego: Wymiana źródła ciepła w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrze w zakresie przejścia na paliwo gazowe	
Opracował: Marek Nitychoruk			Tytuł rysunku: KOTŁOWNIA GAZOWA SCHEMAT	
Skala ---	Data 20.07.2023r.	Stadium PAB	Nr projektu: 1784/05/2023	
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Śródkowa 5			Nr rys: 01	