

GMINA KIETRZ

WPI 271.1.2.2024

Kietrz, dnia 26.02.2024 r.

dot. postępowania p.n.: „**Wymiana źródła ciepła w budynku MOPSu w Kietrze i budynku UM w Kietrze**”.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ.  
Poniżej zamieszcza się treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

Czy kondensacyjne kotły gazowe przewidziane dla budynku UM mają być traktowane jako zestaw urządzeń połączony hydraulicznie oraz elektrycznie?

Odp.

Źródło ciepła dla budynku UM wydano w postaci układu kotłów gazowych połączonych w kaskadę kotłów, czyli zestaw urządzeń grzewczych połączonych hydraulicznie i elektrycznie w jeden zespół. Zastosowana kaskada kotłów musi mieć możliwość pracy zewnętrznej.

Pyt. 2

Czy mają być one sterowane przez automatykę nadrzędną producenta kotłów?

Odp.

Kaskada kotłów (zestaw urządzeń grzewczych) musi zostać wyposażona w nadrzędny system sterowania jej pracą. Nie wymaga się, że musi to być automatyka producenta kotłów.